

Zebrzydowice, dnia 31.12.2018 r.

IR.271.20.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Rowerem po żelaznym szlaku**”

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Jaka powinna być warstwa nawierzchni mineralno – epoksydowej wykonanej na ścieżce . W przekroju jest podana grubość 4 cm, a w przedmiarze 3 cm?

Odp. Grubość warstwy zgodnie z przedmiarem min. 3 cm. Po zagęszczeniu / grubość warstwy zgodnie z wytycznymi producenta /.

Pytanie 2.

W projekcie wykonawczym i w przekroju do podbudowy pod nawierzchnię jest przewidziane zastosowanie mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie 0/31,5. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju kruszywa należy wykonać podbudowę? Ponadto z uwagi na stan naszej wiedzy podbudowa pod wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralno – żywiczne nie powinna zawierać frakcji 0, ponieważ hamuje to przepływ wody i w okresie zimowym powoduje wysadziny mrozowe / przejścia przez 0 /. Prosimy o aktualizację wytycznych dot. podbudowy.

Odp. Podbudowę należy wykonać zgodnie z zapisem w ST 0-04.04.02

Pytanie 3.

W Polsce nawierzchnie mineralno – żywiczne do wykonywania warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych podlegają procesowi aprobacyjnemu / krajowej ocenie technicznej / wyłącznie w IBDiM i muszą posiadać Krajową Ocenę Techniczną. W związku z powyższym czy zasadne jest podawanie wyników badań potwierdzonych przez ITB? Tym bardziej, że poza zakresem akredytacji ITB jest jedno z kluczowych i wymaganych literą prawa badanie mrozoodporności nawierzchni mineralno – żywicznych. Jaki parametr mrozoodporności powinna spełniać przewidziana w projekcie nawierzchnia mineralno – żywiczna?

Odp. Stopień mrozoodporności $\geq F 150$.

Pytanie 4.

Podstawowym warunkiem trwałości i bezpiecznego użytkowania nawierzchni mineralno-żywicznej jest m.in. parametr – wytrzymałości na ściskanie . Proszę o wskazanie wartości w/w parametru?

Odp. Wartość parametru $\geq 15,0$ MPa.

Zmiancy

WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

Andrzej KONDZIOL