

Zebrzydowice, dnia 15.12.2020 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 ZEBRZYDOWICE
NIP 5482430901
-IR

IR.271.8.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. **„Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych”**

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

ZAPYTANIE I

Pytanie 1.:

W SIWZ w pkt. 1 Przedmiot zamówienia zapisano: *„Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wodkan, elektryczna, gazowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)”* i jednocześnie w SIWZ pkt.1.2.7. *„Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów robót wraz z wykazem sprzętu, materiałów, robocizny i tabelą elementów scalonych.”* czy zatem przedmiotem zamówienia są :

- instalacja klimatyzacji (zgodnie z PT i przedmiarem),
- przebudowa sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (zgodnie z PT i przedmiarem), a pominięte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ ?

Odpowiedź:

Tak

ZAPYTANIE II

Pytanie 1.:

W zestawieniu materiałów i opisie technicznym PT sieci gazowej brak reduktora z poz. 43 przedmiaru : „ Reduktory o CN do 1,0 MPa o średnicy nominalnej 50 mm”, występuje reduktor MIX 10 , zaliczony w poz. 42 przedmiaru. Czy reduktor z poz. 43 należy pominąć?

Odpowiedź:

Należy wycenić obie pozycje przedmiarowe.

Pytanie 2.:

W przedmiarze sieci w poz. 26, 91,134 zaliczono nakłady na „...- sączi ceramiczne lub tworzywowe 50-100 mm – odtworzenie sieci drenażowej – 5 mb, 3mb, 5mb”; w PT sieci nie występuje ten zakres robót, prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić tą pozycję?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3.:

Prosimy o podanie pełnego opisu przy podstawie wyceny KNNR 1 307-04 w poz. 75 przedmiaru sieci.

Odpowiedź:

KNR 1 0307-04

Pytanie 4.:

W poz. 5,64,112 Przedmiaru sieci opisano zakres robót: „*Demontaż i odbudowa ogrodzeń, komplet dla całej inwestycji*” – prosimy o wyjaśnienie czy ogrodzenie ma być nowe czy z rozbiórki i w której pozycji należy zaliczyć : „*Demontaż i odbudowa ogrodzeń, komplet dla całej inwestycji*” ?

Odpowiedź:

Dla sieci gazowej - poz. 5 – dla całej inwestycji związanej z gazem.

Dla kanalizacji sanitarnej – poz. 64 – dla całej inwestycji związanej z kanalizacją sanitarną.

Dla wodociągu – poz. 112 – dla całej inwestycji związanej z wodociągiem.

Rozbieramy istniejące i odbudowujemy w przypadku zniszczenia przy demontażu lub braku możliwości odbudowy należy zakupić nowe (proponujemy wykonać wizję lokalną w terenie).

Pytanie 5.:

Prosimy o wyjaśnienie jakie włązy należy zaliczyć w poz. 93 przedmiaru sieci (typu lekkiego czy ciężkiego)?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie 6.:

Czy poz. 88 i 89 przedmiaru sieci jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 7.:

Czy wszystkie elementy podejścia pod wodomierz wymienione w poz. 163 przedmiaru sieci należy wycenić w tej pozycji ? niektóre z nich dublują się w przedmiarze instalacji wewnętrznych (np. poz.17 wodomierz skrzydełkowy, poz. 20 zawór antyskażeniowy fi 25 mm- 2szt.)

Odpowiedź:

Tak, wszystkie

z up. WÓJTA

mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

